



**Voorrangrelais + CT, 1x ingang 15,30,45,60A, 1x uitgang  
250V 0,5A AC1**

60001

**Design**

Montagevoorschriften DIN-rail

**Connectiviteit**

Type uitgang 1 wissel

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Frequentie 50 Hz

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom 2 W

**Meting**

opsporing van tijdelijke afsluiting stroomtrafo

**Energievoorziening**

Voedingsspanning 230 V

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product 60 mm  
Hoogte geïnstalleerd product 88,5 mm  
Breedte geïnstalleerd product 17,5 mm

**Aansluiting**

Type aansluiting 0,5 tot 4 mm<sup>2</sup>

**Instellingen**

vertraging van de tijdelijke afsluiting 2 s

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten 1  
Montages van het tijdelijke afsluitingsniveau 15, 30, 45, 60 A

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

---

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Bedrijfstemperatuur	-10 50 °C
---------------------	-----------

---